



CIMON 오류 메시지 중 “파라미터에 지정된 모듈과 장착된 모듈이 다릅니다” 라고 보이는데 어떻게 해결해야 하나요?



PLC 접속 시에 ERROR 코드로 “파라 미터에 지정된 모듈과 장착된 모듈이 다릅니다. 라는 메시지 생성될 때 처리 방법 입니다.

PLC 에서 I/O 예약을 사용하셨을 경우에 발생하게 되는 메시지 입니다.

-I/O 예약에 지정해놓은 모듈과 실제로 PLC 슬롯에 장착 되어 있는 모듈이 다를 경우에 발생하게 되는데 이때에는 I/O 예약을 자동검출로 변경을 해주시면 에러코드가 사라지고 정상처리 됩니다.

※ 이중화 사용시에 PRIMARY CPU 및 베이스 와 SECONDARY CPU 및 베이스 에 장착된 모듈이 서로 다를 경우에도 이와 같은 메시지가 발생합니다.