


Q BP PLC 와 BP PLC 간에 전용링크 통신이 가능한가요?

A PLC BP 타입도 PLC 옵션에 따라 전용링크 통신이 가능합니다.

[링크방법]

옵션으로 485 타입이나 Ethernet 옵션이 있는 U,T,E 타입의 경우 파라미터에 있는 PLC 전용링크 설정으로 PLC 전용링크가 가능합니다. 다만 PLC 전용링크를 사용하실 때에 CPU 기본 내장통신 (PLC 파라미터 에서 설정하는 통신 기능) 으로는 PLC 전용링크 통신은 지원되지 않습니다.



종류		RS232C	RS422/485	RS422/485 2Ch	RS232C 1Ch	Ethernet
옵션		*R	*S	*U	*T	*E
Comm. Mode	전용모드	HMI 프로토콜 (1 : n 통신 지원)				
	Loader 모드	X	X	Loader 연결통신		
	사용자정의모드	X	X	프로토콜 프로그램		
	Modbus	X	X	Modbus Master & Slave		
	Plc Link	X	X	Plc Link 지원		

[Tip]

PLC 링크 통신이나 특수통신을 사용하실 경우엔 통신모듈을 사용하시면 가능합니다.
슬롯 타입의 CP & XP 의 경우 CM1-SC01A, SC02A 를 사용하시면 되고 BP 타입의 경우 위 표의 옵션에 따라 사용하시면 됩니다.